

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, г. АНГАРСКА»

СОГЛАСОВАНО:
Уполномоченное (доверенное) лицо по ОТ

 Т.В. ЯХИМБАЕВА

«27» ноября 2022 ГОД

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР

 Н.А. ОЛУХОВА

«27» ноября 2022 ГОД

ИНСТРУКЦИЯ
№ 1-2022
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ

Срок действия инструкции 5 лет

г. Ангарск

1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от № 1479 от 16.09.2020 г. "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.

"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" и устанавливает правила поведения воспитанников, воспитателей и иного обслуживающего персонала при пожаре и соблюдение правил пожарной безопасности в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» (далее «ЦПД, г. Ангарска»), правила содержания здания, помещений, прилегающей территории.

Является обязательной для исполнения воспитанниками и всеми работниками «ЦПД, г. Ангарска».

Воспитатели, обслуживающий и дежурный персонал «ЦПД, г. Ангарска» обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в «ЦПД, г. Ангарска», позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

В помещениях реабилитационных групп следует размещать только необходимую для обеспечения реабилитационного процесса мебель, размещенную таким образом, чтобы соблюдались требования пожарной безопасности.

Директор учреждения организует проведение с воспитанниками занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Характеристики ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска» и специфика пожарной опасности.

Самым важным фактором в «ЦПД, г. Ангарска» является пребывание воспитанников разного возраста.

Производственные процессы ведутся на пищеблоке учреждения при приготовлении пищи, мелкие ремонтные, работы по обслуживанию здания, мелкие работы по обслуживанию автотранспорта.

Имеются помещения реабилитационных групп, складские помещения с инвентарем, с мебелью, служебные помещения работников, административные помещения.

Особо опасные в пожароопасном отношении оборудование и помещения ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска»:

Электронно-вычислительная техника в административных кабинетах, в реабилитационных группах;

Архив – большое количество горючих материалов, сконцентрированных на небольшой площади;

Прачечная – стиральные машины, электрическая швейная машина, оверлог, утюги;

Пищеблок – тепловое кухонное оборудование для приготовления пищи;

Складские помещения продуктов, инвентаря и ТМЦ - изделия из поливинилхлорида (различные ТМЦ и упаковка), упаковочные горючие материалы (тара ТМЦ), мебель и т.д.

3. Ответственные за пожарную безопасность, первую помощь и эвакуацию в случае пожара в ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска» и их обязанности.

Ответственным за пожарную безопасность в «ЦПД, г. Ангарска» назначается заместитель директора по АХР.

Ответственный за пожарную безопасность проходит обучение один раз в три года в специализированной организации.

Ответственной за оказание первой помощи пострадавшим назначается в «ЦПД, г. Ангарска» старшая медицинская сестра, которая так же должна проходить обучение в специализированной организации.

Кроме того, ответственными за эвакуацию воспитанников во время ЧС и на учебных тренировках являются воспитатели и помощники воспитателей.

Ответственный за пожарную безопасность в ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска» обязан:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности воспитанниками, воспитателями и иным персоналом учреждения;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц при проверках соответствия «ЦПД, г. Ангарска» требованиям противопожарного режима в РФ;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности здания и помещений;
- проводить профилактическую работу по пожарной безопасности учреждения, противопожарную пропаганду среди воспитанников, воспитателей и иного персонала, а также проводить обучение по пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума;
- проводить тренировки по эвакуации из помещений учреждения 2 раза в год;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- обеспечивать работников учреждения индивидуальными средствами защиты органов дыхания, противопожарным полотном (в дежурной у сторожа). Указанные СИЗ закрепляются за определенными рабочими местами, с записью в дежурную карточку под роспись и передаются от одной смены другой;
- предоставлять директору сведения о состоянии средств пожаротушения в «ЦПД, г. Ангарска», в том числе по срокам их замены и ремонта;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию и в помещения учреждения;
- предоставлять по требованию должностных лиц, осуществляющих Государственный пожарный надзор, сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в «ЦПД, г. Ангарска»;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о пожарах и возникших ситуациях, способствующих возникновению пожара.

Ответственный за пожарную безопасность в ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска» обеспечивает:

- проведение инструктажей и обучение пожарной безопасности работников учреждения;
- соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в «ЦПД, г. Ангарска»;
- наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях;

- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
- исправное состояние систем и средств противопожарной защиты учреждения.

Воспитатели, помощники воспитателей, ответственные за эвакуацию воспитанников из помещений обеспечивают:

- Своевременную эвакуацию в случае пожара воспитанников из помещений учреждения в безопасное место;
- Контроль за состоянием здоровья и психологическим состоянием воспитанников;
- Вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после эвакуации.

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска».

В учреждении одновременно может находиться не более 150 человек.

5. Обязанности директора, воспитателей, помощников воспитателей и иного обслуживающего персонала, а также воспитанников ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска» по соблюдению правил пожарной безопасности.

Воспитатели, помощники воспитателей и иной обслуживающий персонал учреждения в части соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности применительно к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора;
- при обнаружении нарушений в работе электрической техники, электроприборов, нестабильной работе, искрении, появлении запаха нагревающейся электропроводки, нагревании электроприборов, нехарактерном гуле в электроприборах немедленно отключить электроприбор и уведомить об этом директора учреждения или ответственного за пожарную безопасность;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению воспитанников;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

6. Пожарная безопасность на пищеблоке при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи.

Работники пищеблока «ЦПД, г. Ангарска», работающие с электронагревательным оборудованием на кухне, допускаются к работе на оборудовании только после проведения инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании.

При эксплуатации такого оборудования, как электросковороды, электроплиты для приготовления продуктов необходимо:

- заливать жир в жарочную ванну сковороды до включения нагрева;
- загружать (и выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность, во избежание разбрызгивания жира и попадания его капель на рабочие тены и горячие поверхности оборудования;

- своевременно выключать сковороды, электроплиты или переводить их на меньшую мощность при перегреве;
- немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира, так как может последовать воспламенение продукта.

При работе не допускается:

- хранить и складывать рядом и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.;
- включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы (чаше сковороды);
- использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры;
- оставлять включенными сковороды, электроплиты и т.д. после окончания процесса приготовления;
- сливать из жарочных ванн и сковород жир в горячем состоянии;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

По окончании рабочего дня перед закрытием помещения проверить отключение электронагревательных приборов от сети.

Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях кухни, складских помещениях пищеблока продуктов и материалов.

В помещениях пищеблока на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

Количество продуктов, предназначенных для работы столовой, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

Упаковки от продуктов и полуфабрикатов выносятся из помещений столовой ежедневно.

Запрещается временное и постоянное хранение и размещение продуктов, материалов и инвентаря на путях эвакуации.

7. Пожарная безопасность при использовании электроплит, гладильного оборудования, швейного оборудования в помещениях ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска»

Перед работой на электронагревательном и швейном электрооборудовании (электроплиты, утюги, отпариватели, швейные машины) работающие должны быть проинструктированы инженером/специалистом по ОТ по правилам пожарной безопасности при работе с этим оборудованием, а также ознакомлены с правилами работы на оборудовании по инструкции завода-изготовителя.

Перед работой необходимо электроплиты, гладильное и швейное оборудование проверить внешним осмотром на:

- отсутствие внешних повреждений;
- исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;
- в среднем положении терморегулятора утюга проверить отключение при нагреве.

При эксплуатации электрооборудования запрещается:

- воспитанникам работать с использованием электрооборудования при отсутствии воспитателя;
- работать на электроплитах и гладильном оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем;
- гладить утюгом с неисправным терморегулятором или без него;

- работать с утюгом без специально предусмотренной подставки;
- покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование;
- хранить и складывать рядом и на электроплите посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.;
- продолжать работу при обнаружении неисправности или перебоев в работе электрооборудования, появлении дыма или искрения в электрооборудовании.

Покидая помещение, а также по окончании рабочего дня перед закрытием помещения обязательно проверить, отключено ли оборудование.

8. Пожарная безопасность при использовании оргтехники и персональных компьютеров в ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска»

При работе с электронной вычислительной техникой работники учреждения и воспитанники должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасной при ее эксплуатации.

При работе с оргтехникой запрещается:

- складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры, копиры, и т.д.) горючие вещества и материалы (тетради, учебники, бумагу, книги, одежду и пр.);
- эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами;
- размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем;
- проводить разборку оргтехники, снятие панелей, крышек;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

Немедленно отключить оборудование при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).

9. Пожарная безопасность в архиве ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска» и порядок эвакуации при пожаре

Стеллажи для хранения бумаг в архиве должны быть изготовлены из негорючих материалов и прикреплены к полу.

Папки с бумагами разрешается хранить только на стеллажах и в шкафах. Запрещается размещать стопки папок с бумагами между стеллажами на путях эвакуации.

Перед эвакуацией из архива прежде всего необходимо убедиться, что выход из помещения безопасен, коридор не заполнен дымом.

Покидая помещение, необходимо отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери.

10. Пожарная безопасность при проведении праздничных и торжественных мероприятий в ОГКУСО «ЦПД, г. Ангарска» с присутствием 50 человек и более.

Ответственным за пожарную безопасность при проведении торжественных, праздничных мероприятий (общих собраний в музыкальном зале) в «ЦПД, г. Ангарска», назначается заведующий отделением социальной диагностики и социальной реабилитации. Она обязана обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием воспитанников и гостей.

Она отвечает за:

- Проведение целевого инструктажа с воспитателями, приглашенными артистами перед проведением мероприятий, о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди воспитанников и гостей;

- Подготовку помещения в соответствии с установленными нормами, правилами и настоящей инструкцией;

- На новогодние праздники за установку новогодней елки в помещении, украшение новогодней елки в соответствии с правилами ППР в РФ.

Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обязан:

- присутствовать при проведении таких мероприятий;
- перед проведением мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре;

- проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;

- проверить эвакуационные пути и выходы из помещений;
- если применяется электрическая иллюминация проверить наличие сертификата.

Организовать проверку исправности и целостности проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов) они должны быть немедленно обесточены.

Требования к подготовке помещения к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей.

Допускается использовать для проведения мероприятий помещение музыкального зала, расположенного на 2-м этаже.

Помещение имеет два эвакуационных выхода.

Телефонная связь имеется в расположенных рядом кабинете отдела кадров и медицинском кабинете.

Рядом с телефонами размещены таблички с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

В помещении и рядом с ним имеются первичные средства пожаротушения. Огнетушители располагаются в начале и в конце зала. Ключи от них находятся у музыкального руководителя.

При проведении Новогодних праздников, елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

Для выдачи подарков в помещении должны быть определены соответствующие места, расположенные в стороне от основных выходов.

Запрещается:

- на новогодних праздниках, украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки, и украшения;

- участие в празднике новогодней елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами;

- применять открытый огонь, свечи, бенгальские огни для проведения праздников, шоу, дискотек;

- использовать для украшения залов иллюминацию без сертификата соответствия;

- подключать сценическое электрооборудование через удлинитель;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- при проведении мероприятий стоять в дверных проемах эвакуационных выходов;
- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.

Обязанности и действия воспитательского состава при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием людей.

В случае возникновения пожара действия персонала «ЦПД, г. Ангарска», в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников, их эвакуацию и спасение.

При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

Действия ответственных за эвакуацию во время пожара:

- при возникновении пожара или загорания при проведении праздников и торжеств первыми из помещения необходимо эвакуировать воспитанников;
- исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- воспитателям необходимо быстро построить воспитанников в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, вывести из помещения в безопасное место;
- при задымлении помещения необходимо порекомендовать воспитанникам пригнуться и быстро выводить их из помещения;
- при выходе из помещения необходимо закрывать за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;
- если на мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации; Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность воспитанников в Ваших руках;
- после того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. Доложите директору о том, что все учащиеся находятся с вами в безопасности.

11. Порядок содержания прилегающей территории ОГКУСО «ЦПД г. Ангарска».

Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте, периодически очищаться от опавших листьев, сухой травы, тополиного пуха. Весь мусор, отходы и т.п. должны собираться в специально отведенных местах и систематически удаляться.

Проезды и подъезды ко всем зданиям и сооружениям, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, расположенному на территории, должны быть всегда свободными.

Направление движения к пожарному гидранту, являющемуся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать для строительства, а также под складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянки автотранспорта, в том числе служебного и личного.

На территории учреждения запрещается:

- разводить костры, выжигать сухую траву, тополиный пух. Сжигать листья и мусор;
- использовать пиротехнические изделия;

- хранить, в том числе временно, вблизи зданий емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатыми и сжиженными газами, пустую тару от ЛВЖ, ГЖ;
- проводить пожароопасные работы с использованием газо-, электросварочного оборудования, искрообразующего электроинструмента без соответственно оформленного наряда-допуска на проведение таких работ.

12. Содержание здания, помещений и эвакуационных путей в учреждении.

Содержание зданий и помещений

Директор учреждения и ответственный за пожарную безопасность своими полномочиями обеспечивают:

- поддержание здания учреждения в соответствии с правилами противопожарного режима;
- своевременное проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций здания учреждения;
- устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год;
- содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний;
- исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
- при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны;
- укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);
- исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств;
- исправное состояние систем и средств автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;
- оснащение учреждения огнетушителями по нормам правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;
- очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

- наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях инвентаря, мебели и оборудования;
- наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на каждого сменного дежурного. Для поддержания фонарей в рабочем состоянии проводить их подзарядку необходимо в соответствии с инструкцией производителя.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием воспитанников (дискотеки, собрания, торжества, представления и др.) обеспечивают:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных лиц и в помещении.

Содержание эвакуационных путей

Пути эвакуации должны в любое время быть свободны от посторонних предметов, инвентаря и мебели;

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В жилых, административных, служебных, складских помещениях учреждения, а также на чердаках, в подвале запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, подвал, вентиляционную камеру и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности и для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов изменять проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности), в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных просмах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации из учреждения, загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- размещать на путях эвакуации из реабилитационных групп мебель, стулья;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

13. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений учреждения.

Перед закрытием по окончании рабочего дня помещения учреждения проверяются внешним визуальным осмотром.

В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о них директору или ответственному за пожарную безопасность.

Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

14. Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

В помещениях и на территориях учреждения запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

На проведение огневых работ при необходимом текущем или аварийном ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

При проведении огневых работ необходимо:

Прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;
Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;

Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;

Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные и соседние помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие просы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов по правилам противопожарного режима в РФ.

Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим

экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости полить водой.

Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 мм.

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать.

Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся воспитанники и персонал, а также в смежных с ними помещениях.

15. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к учреждению территории

Директор учреждения в пределах своих полномочий обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

16. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли.

Помещения реабилитационных групп, административные и складские помещения, помещения пищеблока должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

Мусорные корзины в помещениях должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

Собранный из помещений сгораемый мусор вывозится постоянно. Не допускается его хранение в помещениях учреждения.

17. Обязанности и действия работников учреждения при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации.

При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник учреждения обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в учреждении людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону: с мобильного 101, 112.

Сообщить диспетчеру:

- свою фамилию и имя;
- адрес учреждения: 15 микрорайон, дом 14;
- кратко описать, где загорание или что горит;
- сколько людей находится в учреждении;

- не отключать телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

Пути эвакуации воспитанников и эвакуационные выходы из учреждения.

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее безопасному и короткому пути с учетом сложившейся обстановки.

В зависимости от сложившейся ситуации эвакуацию воспитанников со 2-го этажа проводить по лестничным клеткам, ведущим на первый этаж, далее через эвакуационный выход находящийся с торца здания. Если выход затруднён (задымление, признаки горения и т.п.), эвакуацию проводить через эвакуационный выход с групп.

Эвакуацию воспитанников, расположенных на 1-ом этаже, проводить через эвакуационный выход находящийся с торца здания первого этажа, либо через эвакуационный выход с групп, ведущих непосредственно наружу.

Правила эвакуации воспитанников из реабилитационных групп при пожаре.

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках.

С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены воспитатель/ помощник воспитателя руководит группой и обеспечивает ее безопасную эвакуацию.

Перед эвакуацией, прежде всего, необходимо убедиться, что выход из группы безопасен, коридор не заполнен дымом.

Воспитанникам необходимо выходить из группы по одному. Воспитатель/ помощник воспитателя, покидая группу, проверяет, все ли воспитанники покинули помещение, берет с собой список для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери.

Воспитанников необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из учреждения.

При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием воспитанников, при необходимости помогайте, не разрешайте им бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику.

По лестнице все воспитанники спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных.

После эвакуации из учреждения все воспитанники размещаются:

В теплое время года - на площадке, расположенной перед центральным выходом из учреждения.

В холодное время года и в ненастье на ПС № 13 – МБОУ «СОШ №29», г. Ангарска, мкр. 15, д. 16 (тел. 83955-55-60-28, 83955-55-60-29).

Если у кого-то из воспитанников ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его медсестре учреждения и вызовите скорую помощь. После того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверьте по списку, все ли дети на месте. Доложите заведующей отделением о том, что все воспитанники находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из воспитанников, немедленно сообщите директору или руководителю тушения пожара, в каком помещении возможно остались дети, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна помещения.

18. Обязанности медицинской сестры при пожаре

На случай возникновения пожара у медицинской сестры должна быть готова медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.

При возникновении пожара и других ЧС медицинская сестра следит за состоянием воспитанников и персонала, в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой помощи.

После эвакуации воспитанников вместе с воспитателями и помощниками воспитателей находится в местах сбора воспитанников и сотрудников и следит за их самочувствием.

19. Обязанности директора учреждения при пожаре

При возникновении пожара директор обязан:

- распорядиться о прекращении любой деятельности в учреждении, кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению воспитанников и сотрудников и тушением пожара;
- в случае, если не все воспитанники и работники смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- до прибытия подразделений пожарной охраны осуществлять общее руководство и координацию действий персонала по эвакуации и тушению пожара;
- контролировать, все ли воспитанники и сотрудники учреждения выведены за пределы опасной зоны;
- обеспечить соблюдение техники безопасности персоналом, принимающим участие в спасательных работах;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар, кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения воспитанников и работников учреждения, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;
- после прибытия пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях учреждения, прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для спасения не сумевших эвакуироваться и успешной ликвидации пожара.

20. Отключение электроэнергии в учреждении при пожаре

Отключение электроэнергии в помещениях учреждения проводит в дневное время - электрик, в ночное – сторож.

Отключать электроэнергию только по указанию директора, ответственного за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

Общее обесточивание производится из электрощитовой, находящейся возле комнаты охраны

21. Порядок размещения и использования огнетушителей, меры безопасности при работе с ними.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой

Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

Правила применения порошковых огнетушителей:

- встряхнуть огнетушитель верх-вниз несколько раз;
- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направлять по контуру очага возгорания, тем самым исключая разбрасывание пламени.

Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу-вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;
- использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения;
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

22. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок под напряжением.

Ключи от пожарных шкафов находятся в помещении сторожа и у дежурных воспитателей, работающих на группах.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором.

Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

Открыть дверцу шкафа ключом, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны. Поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения.

При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время, как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.

Запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с тушением загораний, проведением тренировочных занятий.


Разработал:

Специалист по охране труда

Согласовано:

Ответственный за пожарную безопасность в учреждении

 Л.В. Главинская

 О.В. Болотникова